



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Фрунзенскому району**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района**

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Средняя д. 3, лит. А, тел. (812) 712-87-48

E-mail: 10@78.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 78230061000206639348**

Вручается: Государственному бюджетному дошкольному учреждению детский сад № 112  
комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 112  
Фрунзенского района Санкт-Петербурга), ИНН 7816156492, юридический адрес: 192281,  
г. Санкт-Петербург, пр. Дунайский, д.35, корп. 2, литер. А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводился профилактический визит)

на основании пункта 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об  
особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),  
муниципального контроля», части 5 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О  
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

23.06.2023 года Гридасовой Ларисой Евгеньевной – старшим инспектором отдела надзорной  
и профилактической работы Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району  
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Плавинской Юлией  
Витальевной- инспектором отдела надзорной и профилактической работы Фрунзенского  
района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-  
Петербургу проведен профилактический визит в отношении государственного учреждения  
дошкольного образования, отнесенного к категории высокого риска, расположенного по  
адресу: 192281, г. Санкт-Петербург, пр. Дунайский, д. 35, корп. 2, литера А

(указываются реквизиты Решения, период проведенного контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) профилактический визит; вид объекта надзора и его адрес (местоположение)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Коновалова Мария Ефремовна – заведующий ГБДОУ детский сад № 112 Фрунзенского  
района Санкт-Петербурга.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей  
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Количество звуковых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и их расстановка в помещениях здания дошкольной образовательной организации не обеспечивают уровень звука не менее 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в помещениях с местами постоянного или временного пребывания людей (групповые помещения, залы, помещения, подвал)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2, ч. 1 ст. 6, ч. 3, ст. 52, ч. 2, ст. 54, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, п. 4.8, 4.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре»	01.09.2024	
2.	В помещении подвала, прачечной не предусмотрены световые оповещатели «Выход» над дверями эвакуационных выходов.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2, ч. 1 ст. 6, ч. 3, ст. 52, ч. 2, ст. 54, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре»	01.09.2024	
3.	В групповой ячейке (часть пом.6,7,8,10 план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум) с показателями пожарной опасности более чем В2, Д2, Т2,РП1 не предоставлена документация на отделочные материалы с	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п. 7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 ППР в РФ	01.09.2024	

	показателями В2, Д2, Т2,РП1			
4.	В групповой ячейке (часть пом.5, 6, 8, 9 план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум) с показателями пожарной опасности более чем В2, Д2, Т2,РП1 не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями В2, Д2, Т2,РП1	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п. 7 ст. 134 табл. 28 Ф3 от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 ППР в РФ	01.09.2024	
5.	В групповой ячейке (часть пом.40, 37, 39, 36 план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум) с показателями пожарной опасности более чем В2, Д2, Т2, РП1 не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями В2, Д2, Т2,РП1	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п. 7 ст. 134 табл. 28 Ф3 от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 ППР в РФ	01.09.2024	
6.	В групповой ячейке (часть пом.41,42,43,45 план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум) с показателями пожарной опасности более чем В2, Д2, Т2, РП1 не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями В2, Д2, Т2, РП1	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 134 табл. 28 Ф3 от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ; п. 25 ППР в РФ	01.09.2024	
7.	В спортивном зале для покрытия пола применены материалы (линолеум) с показателями пожарной опасности более чем В2, Д2, Т2, РП1 не предоставлена документация на	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 134 табл. 28 Ф3 от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ; п. 25 ППР в РФ	01.09.2024	



	отделочные материалы с показателями В2, Д2, Т2, РП1			
8.	В музыкальном зале для покрытия пола применены материалы (паркет) с показателями пожарной опасности более чем В2, Д2, Т2, РП1 .	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ; п. 25 ППР в РФ	01.09.2024	
9.	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем.	п. 54 Правила противопожарного режима в РФ	01.09.2024	
10.	Транзитный воздуховод, ведущий из помещения пищеблока через кладовые, электрощитовой, медицинского кабинета не имеет ограждающих конструкций с пределом огнестойкости не менее EI 45 и нормально открытого клапана, на пересечении воздуховодом ограждающей конструкции шахты	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18 (б) СП 7.13.130.2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 № 116)	01.09.2024	
11.	Помещения прачечной не защищено системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 4.4, п. 4.8, табл. А1 п. 11 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения. И системами пожарной сигнализации. Требования	01.09.2024	

		пожарной безопасности».		
12.	Не обеспечено соблюдение проектных решений при эксплуатации эвакуационных путей и выходов ( в части количества и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов) на 1-ом этаже в тамбуры эвакуационных выходов из коридора переоборудованы в подсобные помещения.	п. 23 Правила противопожарного режима в РФ	01.09.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Заведующий ГБДОУ детский сад № 112  
комбинированного вида Фрунзенского  
района Санкт-Петербурга  
Коновалова М.Е.

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)



(подпись)

Старший инспектор ОНДПР Фрунзенского  
района управления по Фрунзенскому району  
Главного управления МЧС России по г.  
Санкт-Петербургу Гридасова Л.Е.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

(подпись, заверенная печатью)