

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«13» сентября 2024 г., 78240061000215357852

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района Управления по
Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

«24» сентября 2024 г., № 2409/010-78/1059/ПВПР

(дата составления предписания)

г Санкт-Петербург, ул Средняя, Дом 3 литера А, 88127128748, e-mail: ondpr.10@78.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 24 » сентября 2024 г., учетный номер 78240061000215357852.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), репониции государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. г Санкт-Петербург, пр-кт Дунайский, Дом 35 к. 2 литера А

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №112 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИНН 7816156492, адрес юридического лица: 192281, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДУНАЙСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 35, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Транзитный воздуховод, ведущий из помещения пищеблока через кладовые, электрощитовую, медицинский кабинет не имеет ограждающих конструкций с пределом огнестойкости не менее EI 45 и нормально открытого клапана, на пересечении воздуховодом ограждающей конструкции шахты
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются применением основных строительных конструкций с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) на путях эвакуации.
Срок устранения нарушения:
01.10.2025
2. В групповой ячейке (часть пом.6, 7,8,10 план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум). Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности не более чем В2, Д2,Т2,РП1.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
Срок устранения нарушения:
01.10.2025
3. Над дверями эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу отсутствуют световые оповещатели «Выход» в

помещении прачечной, в подвальном помещении.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:

01.10.2025

4. В групповой ячейке (часть пом.41, 42, 43, 45 план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум). Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности не более чем В2, Д2, Т2, РП1.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

01.10.2025

5. В спортивном зале для покрытия пола применены материалы (линолеум). Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола не более чем В2, Д2, Т2, РП1

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

01.10.2025

6. В музыкальном зале для покрытия пола применены материалы (паркет) Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола не более чем В2, Д2, Т2, РП1

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

Срок устранения нарушения:

01.10.2025

7. Количество звуковых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и их расстановка в помещениях здания дошкольной образовательной организации не обеспечивают уровень звука не менее 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в помещениях с местами постоянного или временного пребывания людей (групповые помещения, залы, подвал)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:

01.10.2025

8. Не обеспечено соблюдение проектных решений при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (в части количества эвакуационных путей и выходов) два эвакуационных выхода из общего коридора заделаны кирпичной кладкой и переоборудованы под кладовые.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части

их количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:
01.10.2025

9. Помещения подвала не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Срок устранения нарушения:
01.10.2025

10. В групповой ячейке (часть пом.5, 6, 8, 9 план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум). Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности не более чем В2, Д2, Т2, РП1.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
Срок устранения нарушения:
01.10.2025

11. Помещение не защищено системой пожарной сигнализации (прачечная).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Срок устранения нарушения:
01.10.2025

12. В групповой ячейке (часть пом.40, 37, 39, 36 план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум). Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности не более чем В2, Д2, Т2, РП1.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
Срок устранения нарушения:
01.10.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательством нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР
Фрунзенского района Управления по Фрунзенскому району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-
Петербурга по пожарному надзору) Гридасова Лариса
Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

42BA6BEF9940BD769A472964A1B9698
Выдана Гридасова Лариса Евгеньевна
Действителен с 21.08.2024 по 14.11.2025

подпись

старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Фрунзенского района Управления по
Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор
Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору) Гридасова Лариса Евгеньевна, e-mail:
gridasova.l.e@78.mchs.gov.ru, телефон: +78127128748

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«17» часов «00» минут «24» 09 2024 г. Лариса

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с
момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с
помощью QR-кода

