

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**
(Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу)

Юго-Западный территориальный отдел


Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

Почтовый адрес: пр. Юрия Гагарина, д.55, лит. А г. Санкт-Петербург, 196143,
Ул. Оборонная, д. 37, лит. А г. Санкт-Петербург, 191025

Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОКПО 74851156 ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001

Телефон (812) 727-72-20, факс (812) 726-97-67

электронный адрес: to_yug-zapad@78rospotrebnadzor.ru



ПРЕДПИСАНИЕ № Ф 78-03-05- /27- 441-24

«26.» 09 ____ 2024__ г.

г. Санкт-Петербург

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде,
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;
о прекращении нарушений прав потребителей;
о прекращении нарушений обязательных требований и / или
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Московскому,
Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому
районам города Санкт-Петербурга **Величко Олег Александрович**,
рассмотрев

☐ материалы дела по акту ☐ плановой/ ☐ профилактический визит учётный номер 78240041000111838738

От «20» августа 2024

☐ материалы административного расследования на основании определения в отношении:
(нужное отметить значком Y).

Наименование юридического лица **Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 112 комбинированного вида Фрунзенского
района Санкт-Петербурга**

Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1027807991420
ИНН 7816156492

Место нахождения в соответствии с государственной регистрации: 192281, ГОРОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, ДУНАЙСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 35, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А
Фактическое место нахождения: 192281, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДУНАЙСКИЙ ПРОСПЕКТ,
ДОМ 35, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А

Руководитель юридического лица заведующий Коновалова Мария Ефремовна
Представитель юридического лица заведующий Коновалова Мария Ефремовна

УСТАНОВИЛ:

в 09-40 27.09.2024 при проведении анализа профилактического визита учётный номер №
78240041000111838738 от «20» августа 2024 проведенной «10» сентября 2024г., с 11 час.10
мин. до 17 час.20 в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 112 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга

по адресу: 192281, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 35, корпус 2, литера А. в ГБДОУ детский сад № 112 Фрунзенского района Санкт-Петербурга выявлены нарушения действующих санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, а именно:

- В нарушение требований п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» На территории 8и групповых площадок отсутствуют тентовые навесы.

- В нарушение требований п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не оборудовано место для хранения колясок, велосипедов, санок.

- В нарушение требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек имеет дефекты.

- В нарушение требований п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 покрытие уличных игровых площадок имеет дефекты.

- В нарушение требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 поверхность уличного игрового оборудования спортивной площадки имеет трещины, потёртости, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

- В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 частично отслаивается краска на стенах и потолке в помещении младшей группы 1, 2, 2 старшей группы, 1,2 подготовительной группы, 1 средней группы, в помещениях медицинского кабинета и спортивного зала, лестничного пролёта стены имеют поверхность не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

- В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 напольные покрытия имеют дефекты и повреждения в помещении младшей группы 1, 2, 2 старшей группы, 1,2 подготовительной группы, 1 средней группы, в помещениях медицинского кабинета и спортивного зала

- В нарушение требований п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 Отсутствует в туалетных помещениях отдельный водопроводный кран для технических целей в ясельных группах, что является нарушением ст.11, ч.1 ст. 28 ч.3., ст. 39 Закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99.

- Согласно требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

- Согласно требований п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты, не проводятся.

- Согласно требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20. На территории групповых площадок устанавливают тентовый навес площадью из расчета не менее 1 м на одного ребенка, но не менее 20.

- Согласно требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20. Оборудование, мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств

- Согласно требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

- Согласно требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Место совершения административного правонарушения:

192281, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 35, корпус 2, литера А.
проведенной «10» сентября 2024г., «10» сентября 2024г., с 11 час.10 мин. до 17 час.20

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» несоблюдение требований санитарных правил влечет угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Руководствуясь:

□ п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

- ☐ п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- ☐ п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей» (нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства, а именно:

СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- ☐ жизни, здоровью людей,
- ☐ окружающей среде,
- ☐ имуществу физических и юридических лиц,
- ☐ государственному или муниципальному имуществу,
- ☐ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- ☐ других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

2.1. Провести выборочный ремонт асфальтового покрытия -согласно требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.08. 2025

2.2. Провести благоустройство уличной спортивной и групповых площадок-согласно требований п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.08. 2025

2.3. Оборудовать уличные теневые навесы на территории 8и групповых площадок -согласно требований п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.08. 2025

2.4. Заменить игровое уличное оборудование не соответствующее требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.08. 2025

2.5. Провести косметический ремонт в помещении младшей группы 1, 2, 2 старшей группы, 1,2 подготовительной группы, 1 средней группы, в помещениях медицинского кабинета и спортивного зала, лестничного пролёта -согласно требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.08. 2025

2.6. Провести ремонт напольного покрытия в помещении младшей группы 1, 2, 2 старшей группы, 1,2 подготовительной группы, 1 средней группы, в помещениях медицинского кабинета и спортивного -согласно требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.08. 2025

2.7. Оборудовать в туалетных помещениях отдельный водопроводный кран для технических целей -согласно требований п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.02. 2025

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Представителя юридического лица заведующего Коновалову Марию Ефремовну

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

- ☐ ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
- ☐ ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ
- ☐ ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд. Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга

м.п.

(подпись)

Величко О.А.